



Information à la population – Qualité de l'eau

Qualité de l'eau potable en 2025 – commune de Saint-Oyens, réseau de distribution.

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance

L'eau alimentant le réseau communal provient du barrage souterrain du Marais. En cas d'interruption ou besoin, la redondance est assurée via le réseau d'Essertines-sur-Rolle.

Désinfection

Aucune désinfection n'est nécessaire sur nos ressources.

Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau de boisson comporte 5 prélèvements par année effectués par notre service des eaux.

Bactériologie

Aucun dépassement des valeurs de qualité n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physiques et chimiques (ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution)

Aucun dépassement des valeurs limite d'ordre physico-chimique ou micropolluant n'est à signaler.

Dureté totale : 28,8 soit une eau très dure

Température moyenne	°C
Calcium	53 mg/l
Magnésium	5,9 mg/l
Sodium	1,7 mg/l
Potassium	0,5 mg/l

pH	7,205
Chlorures	1,4 mg/l
Nitrates	6,1 mg/l
Sulfates	4,0 mg/l

Informations utiles :

En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition au 021 828 35 12 ou greffe@saint-oyens.ch ou M. Dusko Kovacevic, municipal (079 652 95 17).

En cas de problèmes, fuites ou accidents, le numéro du service de piquet est le suivant : Hauswirth Bursins SA - 021 824 11 29