

RAPPORT D'ANALYSE

P24-3033 Commune de Saint-Oyens

Echantillon: P24-3033.001 - Chambre de captage

Date de prélèvement :29.05.2024

Date arrivée :29.05.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	<1	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		7.356	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	493	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	243.5	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	26.6	
Anions, Cations			
Ammonium - NH ₄	µg/L	<10	100
Bromure	mg/L	<0.1	
Chlorure	mg/L	1.4	
Fluorure	mg/L	<0.1	1.5
Nitrate - NO ₃	mg/L	5.4	40
Nitrite - NO ₂	µg/L	<10	100
Orthophosphate - PO ₄	µg/L	<31	1000
Sulfate	mg/L	3.7	
Métaux			
Ca: Calcium dissous	mg/L	93.4	
K: Potassium dissous	mg/L	0.5	
Li: Lithium dissous	mg/L	<0.05	
Mg: Magnésium dissous	mg/L	4.6	
Na: Sodium dissous	mg/L	1.4	200
Carbone et composés organiques non volatils			
Carbone organique total (TOC)	mg/L	0.75	2

Echantillon: P24-3033.001 - Chambre de captage

Date de prélèvement : 29.05.2024
Date arrivée : 29.05.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Phytopsanitaires, API & métabolites			
Σ Phytopsanitaires et API	ng/L	60	500
2,6-Dichlorobenzamide	ng/L	<10	100
Alachlor	ng/L	<10	100
Amétryne	ng/L	<10	100
Atrazine	ng/L	<10	100
Atrazine-déséthyle	ng/L	<10	100
Atrazine-désisopropyle	ng/L	---	100
Bentazone	ng/L	60	100
Bromacil	ng/L	<10	100
Carbendazime	ng/L	<10	100
Chloridazone	ng/L	<10	100
Chloridazone-désphényle	ng/L	<10	
Chloridazone-méthyl-desphényle	ng/L	<10	
Chlorothalonil R417888	ng/L	<25	
Chlorothalonil R471811	ng/L	<50	
Chlorothalonil R611965	ng/L	<50	
Chlorothalonil R611968	ng/L	<25	
Chlorothalonil SYN507900	ng/L	<25	
Chlortoluron	ng/L	<10	100
Cyanazine	ng/L	<10	100
DEET	ng/L	<10	100
Diazinon	ng/L	<10	100
Diuron	ng/L	<10	100
Hexazinone	ng/L	<10	100
Irgarol	ng/L	<10	100
Isoproturon	ng/L	<10	100
Linuron	ng/L	<10	100
Métalaxyl	ng/L	<10	100
Métamitron	ng/L	<10	100
Métazachlore	ng/L	<10	100
Métobromuron	ng/L	<10	100
Métolachlore	ng/L	<10	100
Métolachlore-ESA	ng/L	<10	100
Métolachlore-OXA	ng/L	<10	100
Métoxuron	ng/L	<10	100
Métribuzine	ng/L	<10	100
Monolinuron	ng/L	<10	100
Nicosulfuron	ng/L	<10	100
Penconazole	ng/L	<10	100
Pirimicarbe	ng/L	<10	100
Prométryne	ng/L	<10	100

Echantillon: P24-3033.001 - Chambre de captage

Date de prélèvement :29.05.2024

Date arrivée :29.05.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Phytopsanitaires, API & métabolites			
Propamocarbe	ng/L	<10	100
Propazine	ng/L	<10	100
Propiconazole	ng/L	<10	100
Sebuthylazine	ng/L	<10	100
Simazine	ng/L	<10	100
Terbuthylazine	ng/L	<10	100
Terbuthylazine-déséthyle	ng/L	<10	100
Terbutryne	ng/L	<10	100
Triclosan	ng/L	<50	100
Tolyltriazole	ng/L	---	100

RAPPORT D'ANALYSE

P24-3033 Commune de Saint-Oyens

Echantillon: P24-3033.002 - Zone habitable

Date de prélèvement :29.05.2024

Date arrivée :29.05.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	24	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	478	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	
Anions, Cations			
Ammonium - NH ₄	µg/L	---	100
Bromure	mg/L	---	
Chlorure	mg/L	---	
Fluorure	mg/L	---	1.5
Nitrate - NO ₃	mg/L	---	40
Nitrite - NO ₂	µg/L	---	100
Orthophosphate - PO ₄	µg/L	---	1000
Sulfate	mg/L	---	
Métaux			
Ca: Calcium dissous	mg/L	---	
K: Potassium dissous	mg/L	---	
Li: Lithium dissous	mg/L	---	
Mg: Magnésium dissous	mg/L	---	
Na: Sodium dissous	mg/L	---	200
Carbone et composés organiques non volatils			
Carbone organique total (TOC)	mg/L	---	2

Echantillon: P24-3033.002 - Zone habitable

Date de prélèvement : 29.05.2024
Date arrivée : 29.05.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Phytopsanitaires, API & métabolites			
Σ Phytopsanitaires et API	ng/L	0	500
2,6-Dichlorobenzamide	ng/L	---	100
Alachlor	ng/L	---	100
Amétryne	ng/L	---	100
Atrazine	ng/L	---	100
Atrazine-déséthyle	ng/L	---	100
Atrazine-désisopropyle	ng/L	---	100
Bentazone	ng/L	---	100
Bromacil	ng/L	---	100
Carbendazime	ng/L	---	100
Chloridazone	ng/L	---	100
Chloridazone-désphényle	ng/L	---	
Chloridazone-méthyl-desphényle	ng/L	---	
Chlorothalonil R417888	ng/L	---	
Chlorothalonil R471811	ng/L	---	
Chlorothalonil R611965	ng/L	---	
Chlorothalonil R611968	ng/L	---	
Chlorothalonil SYN507900	ng/L	---	
Chlortoluron	ng/L	---	100
Cyanazine	ng/L	---	100
DEET	ng/L	---	100
Diazinon	ng/L	---	100
Diuron	ng/L	---	100
Hexazinone	ng/L	---	100
Irgarol	ng/L	---	100
Isoproturon	ng/L	---	100
Linuron	ng/L	---	100
Métalaxyl	ng/L	---	100
Métamitron	ng/L	---	100
Métazachlore	ng/L	---	100
Métobromuron	ng/L	---	100
Métolachlore	ng/L	---	100
Métolachlore-ESA	ng/L	---	100
Métolachlore-OXA	ng/L	---	100
Métoxuron	ng/L	---	100
Métribuzine	ng/L	---	100
Monolinuron	ng/L	---	100
Nicosulfuron	ng/L	---	100
Penconazole	ng/L	---	100
Pirimicarbe	ng/L	---	100
Prométryne	ng/L	---	100

Echantillon: P24-3033.002 - Zone habitable

Date de prélèvement :29.05.2024

Date arrivée :29.05.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Phytosanitaires, API & métabolites			
Propamocarbe	ng/L	---	100
Propazine	ng/L	---	100
Propiconazole	ng/L	---	100
Sebuthylazine	ng/L	---	100
Simazine	ng/L	---	100
Terbuthylazine	ng/L	---	100
Terbuthylazine-déséthyle	ng/L	---	100
Terbutryne	ng/L	---	100
Triclosan	ng/L	---	100
Tolyltriazole	ng/L	---	100